

Firmy biorące udział w postępowaniu
ogłoszonym na stronie internetowej
www.zoz.konskie.pl

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ofertowym na:

Roboty budowlane polegające na przebudowie szymbów windowych i wymianie dźwigu osobowego w budynkach będących w zasobach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

Pytanie 1

Wnoskujemy o udostępnienie tabeli parametrów technicznych i rysunków dźwigu z książki rewizji dźwigu (obrazujących wymiary szybu : szerokość, głębokość, wysokość podszybia i nadszybia) w formie elektronicznej. Powyższe podyktowane jest zaleceniem nieprzemieszczania się w związku z trwającą epidemią COVID-19.

Odp.

Ze względu na to że zamawiający nie dysponuje w wersji elektronicznej rysunków dźwigu z książki rewizji dźwigu (obrazujących wymiary szybu : szerokość, głębokość, wysokość podszybia i nadszybia) zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie gdzie będzie wykonywany przedmiot usługi oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Termin wizyty ustalać z Panem Andrzejem Tondera tel. kom 509 607 206.

Pytanie 2

Mając na uwadze, koszty eksploatacji dźwigu po okresie gwarancji, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.

Czy dźwig ma być oparty na ogólnodostępnych podzespołach (dostępnych również poza siecią handlową producenta, pozbawionych patentów i rozwiązań dedykowanych) umożliwiających swobodną konserwację przez inne firmy dźwigowe?

Odp.

Tak

Czy sterowanie oparte ma być na ogólnodostępnych podzespołach bez konieczności stosowania dedykowanych testerów oraz prawa wyłączności do oprogramowania i zmiany konfiguracji dźwigu tylko przez niezależne od producenta firmy konserwacyjne?

Odp.

Tak

Czy nie dopuszcza się kodowania elektronicznego lub zabezpieczenia mechanicznego dźwigu przed możliwością jego serwisu i wykonywania zmian

Odp.

Nie dopuszcza się.

Pytanie 3

Czy Zamawiający, w ramach zadania, wymaga podłączenia dźwigu do systemu ppoż?

Odp.

Tak

Jeśli tak, prosimy o opisanie działania posiadanego systemu SAP w przypadku wykrycia, przez system, zagrożenia (typ centrali ppoż, rodzaj przekazywanych informacji, sposób, ilość sygnałów i tym podobne).

Odp.

Zamawiający posiada centralę SAP firmy ZETTLER

Czy system jest już zaprogramowany do podłączenia dźwigu?

Odp.

Nie

Czy Zamawiający zobowiązuje się do odpowiedniego zaprogramowania systemu?

Odp.

Nie

Jaka jest szacunkowa odległość od maszynowni do centrali p.poż?

Odp.

Zamawiający samodzielnie doprowadzi kabel pomiędzy centralą SAP a maszynownią.

Prosimy o udostępnienie posiadanego scenariusza pożarowego.

Odp.

Zamawiający nie posiada scenariusza pożarowego dotyczącego tej windy.

Pytanie 4

Czy w ramach zadania wymaga się wykonania nowego zasilania dźwigu?

Prosimy o podanie szacunkowej odległości pomiędzy szybem dźwigowym a rozdzielnią główną budynku.

Odp.

Nie. zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie gdzie będzie wykonywany przedmiot usługi oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Termin wizyty ustalać z Panem Andrzejem Tondera tel. kom 509 607 206.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że po montażu drzwi, glify ściany należy wykończyć w sposób standardowy tj. wygładzenie powierzchni i malowanie w kolorze ścian danej kondygnacji.

Odp.

Tak

Pytanie 6

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie socjalne oraz magazynowe na czas trwania robót w obiekcie?

Odp.

Nie

Pytanie 7

W ramach zadania Zamawiający wymaga odtworzenia stanu istniejącego w zakresie obróbki drzwi przystankowych, wykonanie posadzek oraz napraw wszystkich innych elementów, które uległy uszkodzeniu lub degradacji na skutek realizacji przedmiotu zamówienia.

Odp.

Tak

Wnioskujemy o udostępnienie kilku zdjęć obrazujących materiał z jakiego obróbki są wykonane.

Odp.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie gdzie będzie wykonywany przedmiot usługi oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Termin wizyty ustalać z Panem Andrzejem Tondera tel. kom 509 607 206.

Czy Zamawiający posiada zapas tych materiałów, które można wykorzystać przy realizacji zadania ?

Odp.

Nie

Końskie 2021-10-18
Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

Sporządził:

st. Ins. ds. Zamówień Publicznych

Jacek Kruk

Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach [http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)