

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dostawę fabrycznie nowych dwóch sztuk sprzężarek medycznych oraz dostawa, dwóch agregatów próżni centralnej według zadań 1-2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 260076450
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Gimnazjalna 41B
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Końskie
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 26-200
- 1.4.4.) **Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL721 - Kielecki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 413902314
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** jkruk@zoz.konskie.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://zoz-konskie.bip.org.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00108198/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-04-04 11:16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00101693/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:

Dostawę fabrycznie nowych czterech sztuk sprzężarek medycznych oraz dostawa, dwóch agregatów próżni centralnej według zadań 1-2

Po zmianie:

Dostawę fabrycznie nowych dwóch sztuk sprzężarek medycznych oraz dostawa, dwóch agregatów próżni centralnej według zadań 1-2

- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy : Dostawy fabrycznie nowych czterech sztuk sprężarek medycznych – wg poniższych parametrów techniczno- jakościowych

Sprężarka tłokowa bezolejowa sztuk 4.

- nadciśnienie tłoczenia 1,0MPa
- wydajność 40 m³/h
- moc silnika 7,5 kw
- napięcie zasilania 380V
- pojemność zbiornika 0,4m³
- rodzaj pracy - ciągła lub przerywana

Po zmianie:

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy : Dostawy fabrycznie nowych dwóch sztuk sprężarek medycznych – wg poniższych parametrów techniczno- jakościowych

Sprężarka spiralna. sztuk 2

- nadciśnienie tłoczenia 1,0MPa
- wydajność 82 m³/h
- moc silnika 2x7,5 kw
- napięcie zasilania 400V
- rodzaj pracy - ciągła lub przerywana

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.5. Wartość części (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

52000

Po zmianie:

170000,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.5. Wartość zamówienia

Przed zmianą:

222000

Po zmianie:

340000,00