

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych <https://ezamowienia.gov.pl/> Nr ogłoszenia: **2022/BZP 00217999/01 z dnia 2022-06-22**; na stronie internetowej [zoz-konskie.bip.org.pl](http://zoz-konskie.bip.org.pl) oraz na platformie zamówień publicznych <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

W nawiązaniu do postępowania na:

Remont dachu budynku warsztatu oraz remont fragmentu dachu budynku szpitala blok łóżkowy część D. Budynki w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie. nr sprawy: DSUiZP 252/JK/21/2022

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SWZ informuje :

**Pytanie 1.**

W nawiązaniu do przetargu na remont dachów na budynku szpitala w Końskich proszę o informację:

Przewidziana do zastosowania w postępowaniu papa posiada bardzo rygorystyczne parametry, które spełnia (według mojej wiedzy) tylko jeden producent. Czy istnieje możliwość obniżenia parametru dotyczącego sił zrywających?

**Odpowiedź 1**

**TAK Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego sił zrywających papy i zmienia je na 1200/900**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach <http://zoz-konskie.bip.org.pl/> i <https://miniportal.uzp.gov.pl/>*

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w  
Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

*Sporządził:  
st. Ins. ds. Zamówień Publicznych  
Jacek Kruk*