

Firmy biorące udział w postępowaniu
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 7354-2009 z datą zamieszczenia 22.01.2009 i na
stronie internetowej www.zoz.konskie.pl
oraz w siedzibie zamawiającego.(tablica
ogłoszeń)

dot. sprawy: DSUiZP/250/JK/4/2009 Dostawa i instalowanie trzech dźwigów osobowo-towarowych

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania dotyczące treści zapisów SIWZ informuje:

Pytania i odpowiedzi:

W rozdziale VI pkt C1 Zamawiający wymaga wskazania 2 usług tożsamyh z zakresem zamówienia i zbliżonych wartości.

Pytanie 1

Czy pod pojęciem tożsame- wymaga się wykazania przedłożenia dowodów na wykonanie zadań na wymianę istniejących dźwigów do przewozu łóżek w placówkach służby zdrowia /szpitale, przychodnie, dom pomocy/?

Odpowiedź 1

Pod pojęciem usług tożsamyh z zakresem zamówienia i zbliżonych wartości Zamawiający rozumie dostawy i montaż dźwigów osobowo–towarowych niekoniecznie w placówkach służby zdrowia o wartości minimum 50% ceny zaoferowanej przez Wykonawcę. Do WYKAZU WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT ZAMÓWIEŃ (załącznik nr 5 do SIWZ) należy załączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie/wykonywanie wyszczególnionych zamówień.

Pytanie 2

Czy dla udokumentowania wartości zrealizowanych zadań należy do oferty załączyć kopię faktur dotyczących wykazanych prac?

Odpowiedź 2

Do oferty nie należy załączać kopii faktur dotyczących wykazanych prac

Zamawiający w §6 umowy wymaga ogólnej gwarancji min. 36 miesięcy.

Pytanie 3

Czy udzielona gwarancja ma dotyczyć wszystkich elementów, łącznie z: elementami oświetlenia, przyciskami bezpiecznikami itp. na które wykonawca przedłoży tzw. gwarancje producentów

Odpowiedź 3

Tak udzielona gwarancja ma dotyczyć wszystkich elementów.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca ma zapewnić przeglądy „roczne”

Pytanie 4

Czy w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania przeglądu rocznego (z udziałem UDT i opłaceniem kosztów UDT i opłaceniem kosztów badania).

Odpowiedź 4

Tak w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania przeglądu rocznego (z udziałem UDT i opłaceniem kosztów UDT i opłaceniem kosztów badania).

Specyfikacja nie opisuje portali drzwi przystankowych o których wzmiankuje się w pkt 3.1.5 Bardzo często wykonujemy portale z blachy nierdzewnej które pokrywają „wnęki” do płaszczyzny drzwi oraz 15 cm wyłogów na płaszczyznach (boki i nadproże)

Pytanie 5

Czy Zamawiający potwierdza, że portale z blachy nierdzewnej mają pokrywać wnęki wewnętrzne i min 15 cm płaszczyzny czołowej wokół otworów w ścianie korytarza?

Odpowiedź 5

Tak portale z blachy nierdzewnej mają pokrywać wnęki wewnętrzne i min 15 cm płaszczyzny czołowej wokół otworów w ścianie korytarza

Pytanie 6

W SIWZ pkt. III .2.c dźwig istniejący opisany jest jako ilość przystanków 8 ilość drzwi szybowych 10 W punkcie III.4.1.3. i III 4.1.4 nowy dźwig opisany jest jako 8 przystanków 9 drzwi szybowych Rozumiemy przez to że jedne drzwi zostaną zlikwidowane prosimy o potwierdzenie ilości drzwi i dojść.

Odpowiedź 6

Zamawiający potwierdza 9 drzwi szybowych i dojść. Jedne z drzwi zostaną zlikwidowane

Pytanie 7

W pkt.III.5 przedstawiony jest wymóg dostarczenia programatora sterownika.

Wnosimy o skreślenie tego wymogu dla tablic sterowych które takiego programatora nie wymagają

Odpowiedź 7

Jeżeli sterownik da się programować z tablicy sterowej Zamawiający zwalnia Wykonawcę z obowiązku dostarczenia programatora sterownika.

Pytanie 8

W pkt III 3.1.6 ujęta jest rejestracja dźwigu przez Wykonawcę

Informujemy że w przypadku dźwigu nowego /a takim będzie dźwig ujęty w specyfikacji/ ocenę zgodności dokumentacji oraz odbiór dźwigu wykonywany jest przez jednostkę notyfikowaną np. UDT Cert, TUV

Natomiast rejestracja prowadzona jest przez Jednostkę Inspekcyjną na wniosek Użytkownika na podstawie dokumentacji i Certyfikatów dostarczonych po Badaniu dźwigu przez jednostkę Notyfikowaną i Wykonawcę

W związku z tym wnosimy o skreślenie rejestracji dźwigu z obowiązków Wykonawcy

Odpowiedź 8

Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do dokonania rejestracji dźwigu w jego imieniu. W związku z powyższym zapisy SIWZ bez zmian.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

dr n med. Wojciech Przybylski