

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP Numer ogłoszenia: **176500-2011** z datą zamieszczenia 29.06.2011 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41B informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę przez okres 48 miesięcy; tlenu medycznego zgazowanego wraz z dzierżawą zbiornika na tlen, parownicą, instalacją przyłączeniową i rampa rozprężną, podtlenu azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla z dzierżawą butli, ciekłego azotu wraz z dzierżawą kompletnego zbiornika, numer sprawy: DSU i ZP 252/MS/17/2011 wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów SIWZ, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi;

Pytanie nr 1

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenia z pakietu nr 1 pozycji „Tlen medyczny w butlach z zaworem zintegrowanym” i stworzenie odrębnego pakietu.

Przedmiot zamówienia określony w SIWZ oraz Załączniku nr 2 w obecnej formie nosi znamiona ograniczenia konkurencji. Zamawiający wymaga dostarczenia produktu, który obecnie znajdują się wyłącznie w ofercie jednego dostawcy działającego na terenie Polski.

Wykonawca wskazuje, że stosownie do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20 marca 2009 r., KIO/UZP 285/09, KIO/UZP 300/09, KIO/UZP 303/09, Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie Zeszyt nr 4 poz. 93 „zgodnie z art. 29 ust. 2 Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Z przepisu tego wynika zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w taki sposób, który mógłby potencjalnie zagrozić uczciwej konkurencji.” Dyskryminacja wykonania może wynikać przy tym z użycia przy opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń konkretnego producenta lub produktu (dyskryminacja bezpośrednia) lub posługiwania się parametrami wskazującymi na konkretnego producenta lub produkt (dyskryminacja pośrednia). W przypadku zatem, w którym z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że zamówienie może zostać zrealizowane jedynie przez jeden z podmiotów działających na rynku, co ma miejsce w tym przypadku, należy stwierdzić, iż ma miejsce dyskryminacja pośrednia.

Wykonawca podkreśla, że sposób skonstruowania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego wyraźnie ograniczający liczbę oferentów spełniających wymogi SIWZ może być przyczyną nieuzasadnionej eskalacji ceny w ramach jednego pakietu. Taka praktyka nie leży w interesie publicznym a tym samym interesie Zamawiającego, którego celem jest uzyskanie konkurencyjnych cen.

W związku z powyższym proszę o pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku

Odp. Pyt. 1 Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 1 poz. 4, i utworzenie zadania nr 1a, a w związku z tym;

1. Zamawiający modyfikuje poprzez wykreślenie z Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ i Formularza Cenowego do zad. nr 1 pkt. 4 Tlen medyczny w ilości 288m3 rocznie, ładowany do butli

Zamawiającego o pojemności 2kg tj. 0,43m³ i 5kg tj. 1,08m³ (tzw. butle z zaworem zintegrowanym) i poprzez to tworząc nowe Zadanie 1a Tlen medyczny; - jednocześnie przesyłając Wykonawcy i umieszczając na stronie internetowej nowy Formularz Cenowy i Formularz Ofertowy do zad. nr 1a.

Pytanie nr 2

Czy w ramach umowy Wykonawca może dostarczać gaz tlen medyczny sprężony we własnych butlach, nie naliczając dzierżawy za ich wynajem?

Mając na uwadze przepisy Prawa Farmaceutycznego przy zachowaniu najwyższej jakości produktu leczniczego, oraz zgodnie z przyjętą polityką jakości firmy, wyklucza się pełnienie butli własnych klienta. Postępowanie to ma na celu pełną kontrolę jakości dostarczanego produktu leczniczego.

Odp. Pyt. 2. TAK Wykonawca może dostarczać gaz tlen medyczny sprężony we własnych butlach, nie naliczając dzierżawy za ich wynajem, w takim razie w Formularzu Cenowym w rubryce cena jedn. Netto, wartość netto i wartość brutto wpisuje wartość 0,0 zł.

Pytanie nr 3

Czy w przypadku wyboru oferty wnoszącego zapytanie Wykonawcy w zakresie pakietu nr 1 Zamawiający dopuści, aby na czas prowadzenia prac montażowych źródłem zasilania były butle dostarczone przez Wykonawcę?

Odp. Pyt. 3. TAK - z uwzględnieniem następujących warunków;

- 1) - cena tlenu medycznego nie może być wyższa niż wyceniono w poz. 3 Formularza Cenowego do zad. nr 1
- 2) - dostawa odbywać się będzie codziennie po 48 butli z przyłączeniem przez Wykonawcę do Stacji (rampy) rozprężnej. Zamawiający nie posiada magazynu aby mógł przyjąć (zmagazynować) większą ilość butli. Zamawiający średnio na dobę zużywa ok. 48 szt. butli o poj. 6,4m³. Na przyłączenie butli o większej pojemności nie pozwalają warunki techniczne istniejącej Stacji (rampy) rozprężnej.
- 3) - w razie wypadku zbiorowego lub innego nieprzewidzianego zdarzenia gdzie dobowe zużycie tlenu jest większe (i nieprzewidywalne), a Wykonawca nie zapewni odpowiedniej rezerwy tlenu medycznego poniesie odpowiedzialność prawną za powstałe szkody, oraz ewentualnie wypłaci odszkodowanie poszkodowanym pacjentom jeżeli takiego będą dochodzić.

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Końskich
Mgr inż. Jerzy Grodzki